



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60211-0715/20

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Profile plastikowe i elementy mocujące z PCV różnych kształtów zgodnie z katalogami: Castel Cool, Castel Airco**

Zawierający / containing: **poli(chlorek winylu) i pigmenty**

Przeznaczony do / destined: **stosowania w budownictwie, w tym zakładach przemysłu farmaceutycznego, spożywczego (chłodniach i mroźniach) – bez bezpośredniego kontaktu z żywnością oraz w szpitalach**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków

/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Atest nie dotyczy wyrobów kontaktujących się bezpośrednio z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz żywnością. W przypadku stosowania w obiektach służby zdrowia wyrób musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 (Dz. U. 2019.595 z 29 marca 2019) w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. W przypadku stosowania w pomieszczeniach o zwiększonych wymaganiach higienicznych wyrób powinien być chroniony przed uderzeniami i ścieraniem oraz czyszczony środkami przeznaczonymi dla pomieszczeń czystych, a także spełniać wymagania klasy ISO 5 wg normy ISO 14644-1.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu

/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

CASTEL ENGINEERING S.A.
B-7700 Mouscron
Rue De La Royenne 84, Belgia

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

CASTEL ENGINEERING POLSKA Sp. z o.o.
21-002 Tomaszowice
Tomaszowice Kolonia 126

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2025.11.02 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2025.11.02 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 2 listopada 2020

The date of issue of the certificate: 2nd November 2020

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska


dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NIPH-NIH
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sekretariat-bk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349